

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОМОРСКОГО И СЕГЕЖСКОГО РАЙОНОВ
Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гражданская д.15, тел: 8-(81431)-4-31-33, тел. Доверия ГУ МЧС
России по Республике Карелия : 8 (8142) 799-999.

E-mail:

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 12/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 22
общеразвивающего вида II категории г. Сегежи

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

в лице заведующей Фоминой Людмилы Валерьевны

отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.) владельца, собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия** по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 12 от 09.02. 2015 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 16 час. 30 мин. "16" февраля 2015 г. по 17 час. 30 мин. "16" февраля 2015 г.

проведена

внеплановая

проверка

плановая/внеплановая

**Государственным инспектором Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
старшим инспектором отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов Пасечник
Александром Сергеевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку)

ЗДАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 22

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Проезд Бумажников, д. 6

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Заведующей Фоминой Людмилой Валерьевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),</p> <p>а именно:</p>	<p>Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	31.08.2015	
1.1	<p>Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. (п.1 и 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.08 №</p>	31.08.2015	

		123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А 3 п. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		
1.2	Помещение склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. (п.1 и 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А 3 п. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.	31.08.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД Беломорского
и Сегежского районов УНД и ПР
ГУ МЧС РФ по РК Пасечник
Александр Сергеевич

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 20" февраля 2015 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая Фомина Людмила
Валерьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы
руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца
собственности, имущества и т.п. (гражданина))

" 20" февраля 2015 г.

(подпись)